

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Yeraltı Telefon Kablosu ve Güç Kartının Yenilenmesi İşİ.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam²TL ...Yalnız
..... anahtar teslimi
götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ekler:

1: Teknik Şartname

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	2X30X0,5 Jel Dolgulu Yer Altı Telefon Kablosu (Montajı Dahil)	Metre	450		
2	Telefon Santrali Power Unit (Montajı Dahil)	Adet	1		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)					
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

Yer Altı Telefon Kablosu Teknik şartnamesi

- Yeraltı harici tip olalıdır
- En az 30 çift lik olmalıdır
- 0.5 Kesit olmalıdır
- Jel dolgulu olmalıdır.
- Son elektrolit tavlı bakır iletken olacaktır
- Solit pe izolasyon olacaktır
- Nem içermiyen ve dialektik özeliđi olan polyester bant koruması olacaktır
- Orta veya linner alçak yoğunluklu siyah polietilen malzemededen iç kılıf olacaktır
- Aliminyum folyo koruyucu bulunacaktır
- Telefon kablosu montajı yapılarak 30 adet hat çalışır durumda istenilen noktalara aktarımı yapılacaktır.

Telefon santrali güç ünitesi teknik şartnamesi

1. Telefon santraline tam entegre olarak çalışmalıdır
2. Entegre sigorta devresi bulunmalıdır
3. Üzerinde Akü şarj devresi bulunmalıdır
4. Sisteme enerji verilebilmesi veya enerjinin kesilebilmesi için anahtar bulunmalıdır
5. Ring tonu için gerekli olan en az 80 volt u sağlayabilmelidir
6. Çevresel kartlar için en az 24 voltu sağlayabilmelidir
7. Ürün montajı yapılacak sisteme çalışır şekilde teslim edilecektir
8. En az 2 yıl garantili olacaktır